

ZARZĄDZENIE NR 56/2017
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
z dnia 30 marca 2017r.
dotyczące wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpowozarowego w
Gminnym Centrum Kultury w Cewicach

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2010r., Nr 110, poz. 719) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach wprowadza Instrukcję Bezpieczeństwa Przeciwpowozarowego w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach.

§1

Zatwierdzam Instrukcję Bezpieczeństwa Przeciwpowozarowego w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach o treści określonej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2


Na mocy niniejszego zarządzenia moc traci zarządzenie Nr 19A/2013r z dnia 24 maja 2013r. dotyczące wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpowozarowego w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2017r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Dominika Bardowska

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO



Instytucja:

Gminne Centrum Kultury w Cewicach
84 -312 Cewice
ul. Węgrzynowicza 16

Obiekt:

Budynek GCK w Cewicach
ul. Węgrzynowicza 16

Wykonał:

Andrzej Michnik - technik pożarnictwa
tel. 662 204 965, e-mail a.michnik@poczta.onet.pl

Andrzej Michnik
technik pożarnictwa

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY DLA EKIP RATOWNICZYCH

Zatwierdzam do stosowania od dnia 30.03 2017r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Dominika Bardowska
Dyrekтор

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	5
Dział 1	
Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, warunków technicznych obiektu	6
Przeznaczenie obiektu.....	6
Sposób użytkowania.....	7
Położenie budynku.....	7
Charakterystyka budowlana.....	7
Parametry budynku.....	7
Warunki ochrony przeciwpożarowej	8
Dział 2	
Wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym	9
Urządzenia przeciwpożarowe.....	9
Gaśnice.....	9
Sposób poddawania przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic	11
Wymagane Instrukcje i Znaki ochrony przeciwpożarowej.....	11
Dział 3	
Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia	12
Część 1 Pożar	
Pożar – zasady postępowania.....	12
Podstawowe zasady gaszenia	13
Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego.....	15
Część 2 Inne miejscowe zagrożenia	
Przesyłki niewiadomego pochodzenia.....	14
Podłożenie ładunku wybuchowego.....	14
Inne miejscowe zagrożenia.....	15
Dział 4	
Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym , jeżeli takie są przewidywane	15
Prace pożarowo niebezpieczne.....	15
Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.....	15
Szczegółowe skazania w zakresie przygotowania budynków i pomieszczeń do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo.....	16
Dział 5	
Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania	
Część 1 Warunki ewakuacji	
Wstęp.....	17
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.....	17
Drogi ewakuacyjne	18
Przejścia ewakuacyjne.....	18
Dojścia ewakuacyjne.....	18
Wyjścia ewakuacyjne.....	18
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.....	19
Część 2 Organizacja ewakuacji	
Sygnał alarmowy.....	19
Kierujący ewakuacją.....	19
Osoby funkcyjne.....	20

Osoby wyznaczone.....	20
Sposób przeprowadzenia ewakuacji.....	20
Część 3 Praktyczne sposoby sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji	20
Dział 6	
Sposoby zapoznawania użytkowników, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji	21
Dział 7	
Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami	22
Dyrektor	22
Pracownicy	22
Czynności zabronione.....	23
Harmonogram obowiązkowych czynności dla obiektu.....	24
Dział 8	
Plany ewakuacyjne obiektu.....	25
1. Plan sytuacyjny	
2. Rzut piwnicy	
3. Rzut parteru	
4. Rzut I piętra	
Załączniki	
ZAŁ. NR.1 Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo.....	26
ZAŁ. NR. 2 Zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych.....	27
ZAŁ. NR. 3 Oświadczenie pracownika o.....	29
Kwalifikacje osoby wykonującej instrukcję	

WSTĘP

Instrukcja zawiera osiem działów, opracowanych na podstawie §. 6.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z dnia 22. 06. 2010 r.

§. 6.1 Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, **zapewniają i wdrażają** instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

- 1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
- 2) Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym;
- 3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
- 4) Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
- 5) Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
- 6) Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
- 7) Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
- 8) Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 - a. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 - b. odległości od obiektów sąsiadujących,
 - c. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 - d. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 - e. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 - f. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 - g. podziału obiektu na strefy pożarowe,
 - h. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych i miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - i. wskazania dojeżdż do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 - j. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - k. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

Instrukcja opracowana na podstawie

1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. Nr.0 Poz.191)
2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2016 Nr.0 Poz. 290)
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2010 r. Nr 109. Poz 719)
4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, Poz. 1030)
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r Nr 0. Poz.1422)

WSTĘP

Instrukcja zawiera osiem działów, opracowanych na podstawie §. 6.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z dnia 22. 06. 2010 r.

§. 6.1 Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, **zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:**

- 1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
- 2) Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
- 3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
- 4) Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
- 5) Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
- 6) Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
- 7) Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
- 8) Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 - a. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 - b. odległości od obiektów sąsiadujących,
 - c. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 - d. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 - e. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 - f. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 - g. podziału obiektu na strefy pożarowe,
 - h. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych i miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - i. wskazania dojeżdżać do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 - j. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - k. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

Instrukcja opracowana na podstawie

1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. Nr.0 Poz.191)
2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2016 Nr.0 Poz. 290)
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2010 r. Nr 109. Poz 719)
4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, Poz. 1030)
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r Nr 0. Poz.1422)

6. PN-92/N-01256/05 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych.
7. PN EN ISO 7010: 2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

DZIAŁ 1

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO I JEGO WARUNKÓW TECHNICZNYCH.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek GCK jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno – oświatowych i sportowych mieszkańców gminy. W budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla stałych użytkowników (pracowników), pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi (powyżej 4 godzin), czasowy pobyt (od 2-4 godz.) i pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi, czyli takie, w których łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

W budynku organizowane są imprezy oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na harmonogram zajęć cyklicznych GCK jest czynne w dni powszednie od 8 do 20. Sekretariat GCK jest czynny od godziny 8 do 16 lub 19. W obiekcie odbywają się również imprezy okolicznościowe w dni wolne od pracy i wykraczające poza nominalne godziny pracy.

► Piwnica (budynek główny) :

W piwnicy wydzielono ścianami pomieszczenia kotłowni, składu opału i pomieszczenie palacza. Pozostała powierzchnia piwnicy oddzielona ścianami nośnymi doraźnie pełni funkcję magazynową. Pomieszczenia kotłowni i składu opału nie posiadają drzwi. W kotłowni znajduje się kocioł opalany paliwem stałym mocy grzewczej 38 kW. Nawiew powietrza do kotłowni z zewnątrz rurą o średnicy 150mm. Brak wentylacji pomieszczeń piwnicy. Jedyne wejście do piwnicy z parteru budynku schodami o szerokości 0,95m. W piwnicy znajduje się jedno pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi – pomieszczenie palacza - 1 osoba.

► Parter (budynek główny) :

1. Komunikacja – pomieszczenie przy wejściu głównym do budynku. Pełni ono funkcję komunikacji ogólnej i szatni. Przez pomieszczenie to zapewnia się dostęp do „Sali Kominkowej”, do toalet ogólnodostępnych, schodami na piętro budynku oraz przez część użytkowaną jako szatnię, schodami do pomieszczeń w piwnicy.
2. „Sala kominkowa” - pomieszczenie o powierzchni ok. 69 m² przeznaczona dla 60 osób niebędących stałymi użytkownikami. Sala posiada dwa wyjścia, oddalone od siebie o 5m. Jedno wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku, drugie na drogę komunikacji ogólnej.
3. Zaplecze kuchenne - trzy pomieszczenia z toaletą, przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. Wyjście z zaplecza przez salę kominkową.
4. Toalety ogólnodostępne - wyjście z pomieszczeń na drogę komunikacji ogólnej.

► Parter (dobudówka) :

Zawiera 3 pomieszczenia pełniące funkcję magazynową, nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi. Wejście do pomieszczeń od ul. Węgrzynowicza.

► I piętro:

1. „Sala imprez” – pomieszczenie o powierzchni 154 m², przeznaczone dla 120 osób niebędących stałymi użytkownikami. Zapewniono oddalone od siebie o 5m wyjścia z sali.
2. Administracja – trzy pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, przeznaczone dla stałych użytkowników obiektu (4 osoby).

POŁOŻENIE BUDYNKU

Budynek położony jest w miejscowości Cewice (N 54°26'16,05"; E 17°44'22,3") przy ul. Węgrzynowicza 16. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północno - wschodniej, tj. od ul. Węgrzynowicza. Budynek posiada również dwa wyjścia ewakuacyjne od strony południowo – zachodniej prowadzące na ogrodzony plac za budynkiem: z sali kominkowej na parterze oraz z sali głównej na pierwszym piętrze przez gabinet dyrektora po zewnętrznych schodach ewakuacyjnych. Teren od strony północno-zachodniej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej ogrodzony płotem z siatki stalowej. Od strony południowo-wschodniej budynek przylega do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewicach. Dojazd do budynku drogą utwardzoną, ul. Węgrzynowicza.

CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA

Budynek składa się z dwóch przylegających do siebie części: budynku głównego trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem oraz dobudowanego budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego pełniącego funkcję magazynowo – administracyjną i przylegającego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek główny został zbudowany z przeznaczeniem na spichlerz. Ściany zewnętrzne wykonano w technologii tradycyjnej. Wszystkie stropy, włącznie ze stropem nad piwnicą drewniane. Podłogi obu sal pokryte panelami podłogowymi. Część stropu nad piwnicą, nad pomieszczeniami kotłowni, składu opału i pomieszczenia palacza o konstrukcji niepalnej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą. Schody wewnętrzne łączące parter z I piętrzem drewniane o szerokości 1,01m. Wysokość pomieszczeń piwnicy – 2,2m z lokalnymi obniżeniami do 1,6m, wysokość pomieszczeń parteru – 2,47 m z lokalnymi obniżeniami do 1,93m, wysokość sali na I piętrze 3,84m. Brak dokumentacji budowlanej obiektu oraz atestów materiałów użytych do konstrukcji i wykończenia wnętrz. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, CO – kotłownia na opał stały, telefoniczna, sieć informatyczna.

PARAMETRY BUDYNKU

Szerokość budynku	11,84 m
Długość	19,71m
Wysokość	9 m
Powierzchnia wewnętrzna	553,84 m ²
Możliwa ilość osób	185

Uwaga: w książce obiektu budowlanego nie zawarto danych dotyczących powierzchni, wysokości i kubatury budynku. Po uzupełnieniu należy zaktualizować instrukcję, gdyż parametry inne niż podane powyżej mogą mieć wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wysokość	(N) - niski
Klasa odporności pożarowej	Dopuszcza się „C”
Kategoria zagrożenia ludzi	ZL I
Ilość stref pożarowych	1
Gęstość obciążenia ogniowego	Nie dotyczy
Dopuszczalna wielkość strefy	8000 m ²
Strefy wybuchowe/Pomieszczenia zagrożone wybuchem	Nie przewiduje się występowania stref oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
Wystrój wnętrz	1. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 3. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione. 4. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 5. Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć: 1) Niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30.
Zewnętrzne zaopatrzenie wodne	Z istniejącej wiejskiej sieci hydrantowej. Odległość do najbliższego hydrantu DN 80 wynosi ok 15 m.
Drogi pożarowe	Zapewniony jest dojazd ulicą Węgrzynowicza wzdłuż dłuższego boku budynku.
Odległości między budynkami	Powyżej 8 m
Ewakuacja	Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce, czyli na zewnątrz budynku , bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi „drogami ewakuacyjnymi”.

DZIAŁ 2

WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYMI CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Budynek musi być wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

W budynku zastosowano urządzenia przeciwpożarowe:

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
 - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
 - Przycisk urządzenia umieszczony został przy głównym wejściu do budynku.

Ponadto wymagane jest wyposażenie budynku w:

2. Hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym - na każdej kondygnacji.
 - Zasięg hydrantów w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, z uwzględnieniem efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych 3 m.
 - Przed hydrantem wewnętrznym należy zapewnić dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.
 - Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić — $1,0 \text{ dm}^3/\text{s}$;
 - Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać minimalną wydajność, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.
3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym np. w piwnicy.

GAŚNICE

Budynek musi być wyposażony w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm^3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m^2 powierzchni. Gaśnice powinny być rozmieszczone:

1. W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
 - przy wejściach do budynków,
 - na klatkach schodowych,
 - na korytarzach,
 - przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
 - w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.
2. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

3. Zaleca się wykonywanie regularnej kontroli wzrokowej, która powinna ustalić czy gaśnica:

- znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym, jest nie zastawiona i ma czytelną instrukcję obsługi
- nie jest w sposób widoczny uszkodzona, ma plomby i nieuszkodzone wskaźniki
- istnieje możliwość odczytu wskazań manometru w zakresie działania.

4. Obiekt wyposażono w gaśnice do gaszenia grup pożarów:

- A** - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli,
B - cieczy i materiałów stałych topiących się,
C – gazów,
F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

5. Rozmieszczenie gaśnic w budynku.

Lp	Kondygnacja	Miejsce usytuowania	Podręczny sprzęt gaśniczy
1	Piwnica	Przy zejściu ze schodów	Gaśnica proszkowa ABC – 6 kg
2.	Parter	Na wprost wejścia głównego, przy drzwiach w sali kominkowej.	Gaśnica proszkowa ABC – 6 kg
3.	Parter	Wejście do kuchni	Gaśnica AF – 2kg lub 3dm ³
4.	Parter	Na ścianie przy drzwiach wejściowych w części dobudowanej	Gaśnica proszkowa ABC – 6 kg
5.	I piętro	Na ścianie „Sali”, przy wejściu do gabinetu dyrektora.	Gaśnica proszkowa ABC – 6 kg
6.	I piętro	Na korytarzu w części administracyjnej.	Gaśnica proszkowa ABC- 2 kg

Powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi 553,84 m² – wymagane jest co najmniej 6 jednostek masy środka gaśniczego. Rozmieszczono 13 jednostek po 2 kg w 5 gaśnicach proszkowych (26 kg), tym samym zapewniono wymaganą ilość środka gaśniczego w budynku.

SPOSÓB PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH W OBIEKCIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC

1. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
2. Należy zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Obowiązki właściciela, zarządcy, użytkownika lub osoby faktycznie władającej budynkiem w zakresie utrzymania i konserwacji budynków oraz ich wyposażenia p-poż. obejmują między innymi:

	Rodzaj przeglądu/ czynności konserwacyjnej	Czasookres wykonania	Podstawa prawna
1	1.Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych (hydranty wewnętrzne) oświetlenie ewakuacyjne)	W okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta – nie rzadziej niż 1 raz w roku	§ 3 ust. 2 i 3 ⁽¹⁾
2	Przeprowadzić badanie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w miejscach gdzie zamontowano oświetlenie ewakuacyjne.	W okresach i w sposób określony w obowiązujących Normach	§ 3 ust. 2 i 3 ⁽¹⁾
2	<i>Legalizacja Gaśnic</i>	W okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta – nie rzadziej niż 1 raz w roku	§ 3 ust. 2 i 3 ⁽¹⁾
3	Poddać próbie ciśnieniowej węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych. Próba na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z PN.	Raz na 5 lat	§ 3 ust. 4 ⁽¹⁾

(1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109. Poz 719)

WYMAGANE INSTRUKCJE I ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. W budynku wymagane jest umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji postępowania na wypadek pożaru z numerami alarmowymi.
2. Wymagane jest oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzętu lub urządzeń przeciwpożarowych tj. gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego.



miejsce ustawienia gaśnicy



przycisk - użyć w razie pożaru



hydrant wewnętrzny



przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

DZIAŁ 3

SPOSODY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA

CZĘŚĆ 1 – POŻAR

POŻAR – ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Kto zauważył, lub uzyskał informację o pożarze obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
 - Wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki;
 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112 lub
 - Państwową Straż Pożarną tel. 998 lub
 - Policję tel. 997
 - Dyrektora tel.
2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
 - gdzie się pali – nazwę obiektu, dokładny adres,
 - co się pali – np. pali się śmietnik.
 - czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne, itp.,
 - numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko.

Uwaga: Po zatwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli to jest możliwe - odczekać przy telefonie na ewentualne potwierdzenie zgłoszenia i uzupełnienie niezbędnych informacji nt. zaistniałego zdarzenia.

3. Zaalarmowanie straży pożarnej i kierownictwa można zlecić innej osobie, samemu zaś przystąpić niezwłocznie do organizacji ewakuacji ludzi z pomieszczenia w którym powstał pożar oraz osób którym drogi ewakuacji mogą zostać odcięte w wyniku rozwoju pożaru lub rozprzestrzeniania się gazów pożarowych.
4. Równocześnie z alarmowaniem należy dążyć do wyłączenia zasilania w energię elektryczną budynku (wyłącznik znajduje się przy wejściu głównym), oraz przystąpić do akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu - gaśnic i hydrantów wewnętrznych.

5. Jeśli to możliwe, należy usunąć z miejsca pożaru materiały palne i wszelkiego rodzaju zbiorniki ciśnieniowe, butle z gazami technicznymi i inne przedmioty mogące przyczynić się do zwiększenia intensywności pożaru lub powstania innych zagrożeń w wyniku kontaktu z ogniem lub oddziaływania wysokiej temperatury.
6. W przypadku braku skuteczności podjętych działań należy natychmiast opuścić budynek.

PODSTAWOWE ZASADY GASZENIA


1. Podczas gaszenia pożarów należy pamiętać o następujących zasadach:
 - Kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiekty od strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka,
 - Przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół,
 - Należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów.

CHARAKTERYSTYKA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

1. Gaśnica proszkowa ABC. Cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór, lub zbijak naboju z gazem napędowym. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla).
2. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.



1. Hydrant wewnętrzny jest to umieszczone w szafce urządzenie przeciwpożarowe zainstalowane na sieci wodociągowej, wyposażone w wąż o średnicy 25 mm i prądownice. Ma on zastosowanie do gaszenia pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę.
2. Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz w ich obrębie jak również innych substancji, które niebezpiecznie reagują z wodą.
3. Sposób użycia hydrantu jest następujący:
 - otworzyć szafkę,
 - rozwinać odcinek węża,
 - otworzyć zawór w szafce,
 - skierować strumień wody na miejsce pożaru



CZĘŚĆ 2

INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIA - ZASADY POSTĘPOWANIA

Inne miejscowe zagrożenie to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową np. awarie techniczne, uszkodzenia wywołane silnymi wiatrami, obfitymi opadami deszczu lub śniegu, lokalne podtopienia, przesyłki niewiadomego pochodzenia, podłożenie ładunków wybuchowych.

PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA.

1. W przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia należy:
 - Zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu o możliwym zagrożeniu.
 - Zaalarmować odpowiednie służby i kierownictwo placówki.
 - Przed przybyciem właściwych służb powinno się podjąć decyzję o ewakuacji na zasadach przedstawionych w dziale 5. Ewakuację prowadzić wskazując kierunki i wyjścia ewakuacyjne, tak aby strumień osób ewakuowanych przeprowadzić możliwie jak najdalej od miejsca potencjalnego zagrożenia.
2. Wskazania do wszczęcia alarmu.
 - W przypadku rozpoznania niebezpieczeństwa np. przesyłka wydziela nieznany woń, drażni błony śluzowe itp.
 - Gdy cechy zewnętrzne przedmiotu budzą podejrzenie np. kształt, waga, odgłosy, brak adresu nadawcy, przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca budzącego podejrzenia.
3. W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, granulki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej:
 - Nie naruszać zawartości pojemnika, nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wachać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i zamknąć okna).
 - Opuścić pomieszczenie.
4. Jeżeli jest to możliwe możemy podjąć próbę usunięcia zagrożenia np. umieszczenie substancji w worku foliowym lub rozrzedzenie stężenia substancji przez otwarcie okien.

PODŁOŻENIE ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

1. W przypadku podłożenia ładunku wybuchowego należy:
 - Zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu o możliwym zagrożeniu.
 - Zaalarmować odpowiednie służby i kierownictwo placówki.
 - Przed przybyciem właściwych rozpocząć ewakuację na zasadach przedstawionych w dziale 5. Ewakuację prowadzić wskazując kierunki i wyjścia ewakuacyjne, tak aby strumień osób ewakuowanych przeprowadzić możliwie jak najdalej od miejsca potencjalnego zagrożenia.
2. Wskazania do wszczęcia alarmu:
 - W przypadku rozpoznania niebezpieczeństwa np. przedmiot wyglądem przypomina niewybuch.
 - Gdy zostaliśmy poinformowani o zagrożeniu związanym z przesyłką np. o podłożeniu bomby.
 - Gdy otrzymamy telefoniczną informację o podłożeniu ładunku należy podjąć rozmowę starając się określić wiek rozmówcy, płeć, stan emocjonalny, warunki lub żądania, gdzie znajduje się ładunek wybuchowy. Zaproponować możliwość negocjacji i wskazać na odpowiedzialność karną.

INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

1. W przypadkach nieokreślonych w niniejszej instrukcji a w naszej ocenie stwarzających zagrożenie np.
 - Awarie techniczne.
 - Uszkodzenia elementów lub konstrukcji budynku (np. w wyniku silnych wiatrów, tąpnięć lub usunięcia gruntu).
 - Zagrożenia skażeniami.
 - Wstrząsy sejsmiczne.

Należy niezwłocznie podjąć ewakuację osób znajdujących się w obiekcie, z jednoczesnym alarmowaniem niezbędnych służb

2. Zasady postępowania są analogiczne jak podanymi wyżej przykładami.
 - Alarmowanie otoczenia.
 - Alarmowanie służb.
 - Ewakuacja z budynku.

DZIAŁ 4

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM JEŻELI TAKIE SĄ PRZEWIDYWANE

PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (lub pożarowo niebezpieczne) – należy przez to rozumieć prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem

Materiały niebezpieczne pożarowo to:

1. gazy palne,
2. ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C),
3. materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
4. materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
5. materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
6. materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
7. materiały mające skłonności do samozapalenia,
8. materiały inne niż wymienione w pkt. 1-7, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru;

SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM, JEŻELI TAKIE PRACE SĄ PRZEWIDYWANE

Nie przewiduje się wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo wynikających ze sposobu użytkowania obiektu i pełnionych funkcji. Nie przewiduje się również gromadzenia i magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo ponad dopuszczalne ilości dla tego typu obiektu.

W przypadku konieczności wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych w obiekcie (np. remontowo budowlanych) opracowano zasady postępowania:

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ DO WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

1. Pomieszczenia lub miejsca, w których mają odbywać się prace spawalnicze, cięcie lub szlifowanie metalu z użyciem elektronarzędzi lub prace z użyciem otwartego ognia, należy oczyścić z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń.
2. Palne przedmioty lub niepalne w opakowaniach palnych należy odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prac celem uniemożliwienia przedostania się rozprysków spawalniczych lub iskiei.
3. Jeżeli warunek, o którym mowa w pkt. 2 nie może być spełniony, wszystkie urządzenia lub materiały palne należy zabezpieczyć przed działaniem rozprysków spawalniczych i iskiei przez osłonięcie, np. kocami gaśniczymi, arkuszami blachy, lub w inny skuteczny sposób.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy w sąsiednich pomieszczeniach nie znajdują się materiały lub przedmioty mogące ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego bądź np. rozprysków spawalniczych.
5. Jeżeli w pobliżu miejsca prac znajdują się otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe itp., należy je uszczelnić materiałami niepalnymi, celem niedopuszczenia do przenikania iskiei, płomieni lub rozprysków spawalniczych do sąsiednich pomieszczeń bądź na inne kondygnacje.
6. Wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne z izolacją palną powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem płomieni, iskiei lub rozprysków spawalniczych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
7. Wykonywanie prac spawalniczych lub z użyciem narzędzi iskrzących w pomieszczeniach, w których tego samego dnia wykonano prace malarskie lub inne przy użyciu substancji łatwo zapalnych, jest zabronione.
8. W miejscach dokonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy przygotować:
 - pojemniki metalowe wypełnione wodą na odpadki drutu spawalniczego i elektrod,
 - materiały izolacyjne i osłaniające niezbędne do zabezpieczenia toku prac spawalniczych,
 - podręczny sprzęt gaśniczy.
9. Drogi ewakuacyjne i dojścia do stanowisk spawania powinny być wolne oraz tak wybrane, aby można było szybko ewakuować ludzi z miejsca objętego pożarem.
10. Po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych w budynku, pomieszczeniu, należy przeprowadzić dokładną kontrolę w rejonie prac, pomieszczeniach sąsiednich, przyległych terenach, celem stwierdzenia:
 - czy nie pozostawiono tłących lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy, jego otoczeniu, w pomieszczeniach sąsiednich i na terenach przyległych,
 - czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru,
 - czy sprzęt spawalniczy i elektronarzędzia zostały odłączone od źródeł zasilania i dostatecznie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
11. Kontrolę, o której mowa w pkt. 10, należy ponowić po upływie czterech, sześciu, a następnie ośmiu i dwunastu godzin od czasu zakończenia prac pożarowo niebezpiecznych.
12. Wyniki kontroli, o której mowa w pkt. 10 i 11, powinny być odnotowane w książce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych. Wyniki tej kontroli mogą być również odnotowane w innym dokumencie prowadzonym przez osobę, której zlecono przeprowadzenie takiej kontroli, a ta przyjęła to polecenie potwierdzając własnoręcznym podpisem.
13. Przed przystąpieniem do prac spawalniczych, prac z użyciem narzędzi iskrzących lub otwartego ognia w budynkach, pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, lub innych, w których znajdują się materiały palne, niezależnie od spełnienia warunków określonych w pkt. 2, należy:
 - dokonać komisyjnie oceny zagrożenia pożarowego oraz określić niezbędne wymagania przeciwpożarowe mające na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru albo wybuchu.
 - sporządzić protokół zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych. (zał. 1)
 - po wykonaniu zaleconych zabezpieczeń wydać pisemne zezwolenie na przeprowadzenie w/w prac (zał. 2)
14. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo przy użyciu cieczy, gazów i płynów mogących stworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:
 - dążyć do zmniejszania lub eliminacji stref zagrożonych wybuchem poprzez wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczeń,
 - na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne

- wyłącznie w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości prowadzenia prac,
- zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w niepalnych, szczelnych opakowaniach,
- pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,
- po zakończeniu prac, wszystkie naczynia i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji, tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
- ciecze, gazy i płyny oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, stanowiskach, przewodach wentylacyjnych i na podłożu,
- prace w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone po uprzednim pomiarze stężeń par cieczy lub gazów w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie przekroczenia 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

DZIAŁ 5

WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

CZĘŚĆ 1

WARUNKI EWAKUACJI

Wstęp

- "Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (obiektu, terenu) ma obowiązek zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji"
- "Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (obiektu, terenu) ma obowiązek ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (katastrofy technicznej, chemicznej, ekologicznej - stanowiącej zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia)".

POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:

- 1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,
 - 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.
2. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń, w których:
- 1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
 - 2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy.

DROGI EWAKUACYJNE

1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce **na zewnątrz budynku**, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi".
2. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.
3. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny być użytkowane w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego otwarcia w sytuacji zagrożenia.
4. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób powinny mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
5. Łączną szerokość drzwi z pomieszczeń wymienionych w pkt.4, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m.
6. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.
7. Zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych.
8. Drogi ewakuacyjne nie mogą być zastawiane elementami wystroju wnętrz w sposób ograniczający szerokość tych dróg, nie powinno się na nich wykonywać czynności mogących ograniczać strumień osób ewakuowanych w przypadku ogłoszenia alarmu.
9. Na drogach służących celom ewakuacji, stosowanie elementów wyposażenia wnętrz, wykładzin podłogowych oraz materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane "prześciem ewakuacyjnym", o długości nieprzekraczającej 40 m. W budynku GCK przejścia ewakuacyjne nie przekraczają wymaganych 40m długości.
2. Należy tak użytkować pomieszczenia aby szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniała co najmniej 0,6 m na 100 osób ewakuowanych lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m

DOJŚCIA EWAKUACYJNE

1. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia na zewnątrz budynku, nazywamy "dojściem ewakuacyjnym".
2. Wymagane jest zapewnienie długości dojść: Przy jednym dojściu 10 m. Przy co najmniej dwóch dojściach 40 m dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.
3. W budynku nie stwierdzono przekroczenia długości dojść ewakuacyjnych, przy założeniu że podczas imprez będzie zapewniona możliwość ewakuacji we wszystkich wskazanych kierunkach.

WYJŚCIA EWAKUACYJNE

1. Wyjściami ewakuacyjnymi w GCK są wyjścia na zewnątrz budynku.
2. Należy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi w sytuacji zagrożenia.
3. Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla więcej jak 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz budynku.
4. Szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku powinny zapewnić 0,6m na każde 100 osób ewakuowanych, lecz nie mniej jak 0.9 m

5. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.
6. Z budynku zapewniono 3 wyjścia ewakuacyjne na parterze budynku, oraz 1 wyjście na nieobudowaną zewnętrzną klatkę schodową na piętrze budynku.

OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH

1. Wymagane jest oznakowanie znakami ewakuacyjnymi dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Znaki ewakuacyjne powinny posiadać oznaczenia zgodności z obowiązującymi normami poświadczone certyfikatem CNBOP (centrum naukowo badawcze ochrony przeciwpożarowej).
3. Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest takie rozmieszczenie znaków, aby z każdego miejsca, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Należy dążyć do umieszczania znaków najbliżej źródła światła w celu zapewnienia dostatecznej luminacji.

CZĘŚĆ 2

ORGANIZACJA EWAKUACJI

SYGNAŁ ALARMOWY

1. W budynku zamontowano dzwonek alarmowy, który może służyć jako umowny sygnał alarmowy.
2. W przypadku gdy nie można użyć dzwonka (np. na skutek braku zasilania) należy ogłosić komunikat - polecenie głosowe np. *UWAGA POŻAR - ZACHOWAĆ SPOKÓJ - OPUŚCIĆ BUDYNEK*

KIERUJĄCY EWAKUACJĄ

1. Dla celów organizacyjnych wprowadza się funkcję KIERUJĄCEGO EWAKUACJĄ, który uruchamia procedurę ewakuacji.
2. Do czasu przybycia pierwszego uprawnionego dowódcy jednostki ochrony przeciwpożarowej (Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, lub innych służb) kierującym ewakuacją jest:
 - 1) Dyrektor GCK.
 - 2) Wyznaczony przez dyrektora pracownik (np. na czas nieobecności).
 - 3) Najemca pomieszczeń.
 - 4) Osoba wyznaczona przez organizatora imprezy.
3. Osoba pełniąca funkcję kierującego ewakuacją powinna być zapoznana z warunkami i organizacją ewakuacji.
4. Kierujący ewakuacją ma obowiązek wszczęcia ewakuacji w przypadku zagrożenia:
 - 1) Pożarowego - w przypadku powstania pożaru.
 - 2) Zamachem terrorystycznym (informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego materiału stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia).
 - 3) Skażeniem środkami toksycznymi.

- 4) Katastrofą budowlaną, uszkodzenia budynku.
- 5) Innych powodów uznanych za zagrażające bezpieczeństwu osób.

OSOBY FUNKCYJNE

Osobami funkcyjnymi są przede wszystkim pracownicy obiektu, którym przydzielono zadania i obowiązki w sytuacjach zagrożenia (Dział 7). Każda osoba zatrudniona w placówce powinna być zapoznana z obowiązkami kierującego ewakuacją, ponadto znać sposób postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia, znać numery alarmowe, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oraz umieć się nimi posługiwać. W przypadku powstania pożaru należy ocenić możliwość ugaszenia pożaru dostępnym sprzętem gaśniczym (gaśnice lub hydrant).

OSOBY WYZNACZONE

Są to osoby wyznaczone przez kierującego ewakuacją do czynności lub zadań związanych z akcją ratowniczą (np. próba ugaszenia pożaru gaśnicą, włączenie alarmu, pomoc przy pakowaniu mienia, lub pełnią funkcję odźwiernych, którzy zabraniają powrotu do zagrożonego budynku. Osoby te wykonują polecenia związane bezpośrednio z ewakuacją i informują o wykonaniu polecenia.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI

1. Budynek GCK jest jedną strefą pożarową, w związku z tym w sytuacjach zagrożenia należy ewakuować wszystkie osoby znajdujące się w budynku na zewnątrz..
2. Po opuszczeniu pomieszczenia, powinno się zamknąć okna oraz drzwi do pomieszczenia jednakże nie na klucz, tak aby zapewnić dostęp ratownikom.
3. Strumień osób ewakuowanych należy prowadzić wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.
4. Po wyjściu na zewnątrz budynku należy zorganizować zbiórkę osób ewakuowanych w miejscu wyznaczonym, w celu sprawdzenia czy wszystkie osoby opuściły budynek.

CZĘŚĆ 3

PRAKTYCZNE SPOSOBY SPRAWDZANIA WARUNKÓW I ORGANIZACJI EWAKUACJI

1. Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
2. Budynek GCK został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, co oznacza, że w budynku, znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla więcej jak 50 osób niebędących stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi ograniczonej zdolności poruszania się. Stałymi użytkownikami budynku są pracownicy GCK - 5 osób.
3. W związku z tym **nie występuje obowiązek praktycznego sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji** na zasadach zawartych w przepisach ochrony przeciwpożarowej.

4. Pomimo, że nie występuje formalny obowiązek sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji, dyrektor placówki ma obowiązek zapewnić warunki ewakuacji i określić sposoby postępowania na wypadek powstania zagrożenia. W związku tym należy przyjąć zasadę sprawdzania możliwości ewakuacji każdorazowo przed organizacją imprez, z udziałem osób niebędących stałymi użytkownikami.

DZIAŁ 6

SPOSODY ZAPOZNANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, W TYM ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI;

1. Użytkownikami obiektu są pracownicy, oraz osoby korzystające z pomieszczeń przeznaczonych na działalność Gminnego Centrum Kultury.
2. W celu zapoznania wszystkich użytkowników obiektu z zasadami zachowania się na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia, w miejscach ogólnodostępnych powinny znajdować się instrukcje postępowania wraz z telefonami alarmowymi.
3. Osoby wyznaczone do funkcji kierującego ewakuacją, powinny być zapoznane z warunkami ochrony przeciwpożarowej, szczególnie z warunkami i organizacją ewakuacji.
4. Najemcy pomieszczeń powinni potwierdzić zapoznanie z warunkami ochrony przeciwpożarowej na zasadach określonych w „Regulaminie Wynajmu Pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach”
5. Pracownicy powinni być zapoznawani z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz treścią instrukcji, każdorazowo:
 - 1) Przy zatrudnieniu np. przy szkoleniu wstępnym BHP.
 - 2) W przypadku zmian mających wpływ na warunki ochrony p. poż. np. po aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
6. Czynności określone w pkt.5 wykonują osoby posiadające co najmniej: „*Wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub posiadać tytuł zawodowy technika pożarnictwa, lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu*”
7. Zapoznanie z przepisami ochrony p.poż. oraz treścią przedmiotowej instrukcji może być potwierdzone :
 1. Pisemnym oświadczeniem pracownika (Załącznik 3), lub
 2. Wydany zaświadczeniem o odbyciu szkolenia, lub
 3. Podpisem pracownika na liście obecności. Potwierdzone przez osobę prowadzącą szkolenie.
 4. Osoba przeprowadzająca szkolenie powinna dołączyć dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje.
8. W przypadku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych osoby odpowiedzialne powinny zapoznać się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji, potwierdzając stosownymi dokumentami.(Załącznik Nr. 1 i 2)

DZIAŁ 7

ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BEDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU

1. Osoby korzystające z pomieszczeń powinni być zobowiązane do przestrzegania zakazów wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym palenia tytoniu, lub innych zachowań co do których nie ma pewności czy nie stwarzają zagrożenia.
2. Pracownicy powinni być zapoznani z zasadami zachowania się w sytuacjach zagrożenia, w tym posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym znajdującym się w obiekcie, i znać jego rozmieszczenie.
3. Każda osoba powinna ocenić własne możliwości i ewentualnie podjąć próbę wyeliminowania zagrożenia np. ugasić pożar za pomocą gaśnicy.

DYREKTOR

1. Zapewnia warunki ochrony przeciwpożarowej w budynku i na terenie placówki.
2. Zapewnia zapoznanie nowo przyjętych pracowników z przepisami ochrony p.poż., instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, oraz potencjalnymi zagrożeniami.
3. Zapewnia zapoznanie osób korzystających z pomieszczeń z zasadami ochrony przeciwpożarowej.
4. Dbą o terminowe wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych, okresowe czyszczenia kominów i przewodów wentylacyjnych, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
5. W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, do czasu przybycia służb kieruje ewakuacją.
6. Zna zasady posługiwania się sprzętem gaśniczym (gaśnica, hydrant wewnętrzny).
7. Zapewnia osobom ewakuowanym niezbędną pomoc.

PRACOWNICY

1. Znają zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, w tym regulacje zawarte w niniejszej instrukcji.
2. Znają zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami i użytkują je zgodnie z właściwą instrukcją obsługi oraz przeznaczeniem.
3. W sytuacji zagrożenia postępują zgodnie z zasadami dotyczącymi ewakuacji, udają się do miejsca wyznaczonego, zostają do dyspozycji przełożonych lub służb ratowniczych.
4. Znają zasady posługiwania się sprzętem gaśniczym.
5. Znają rozkład pomieszczeń w obiekcie.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r)

W budynku i na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:

- 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów w strefie zagrożenia wybuchem, w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w miejscach występowania innych materiałów palnych;
- 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
- 3) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi,
- 4) rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m;
- 5) składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
- 6) użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym;
- 7) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
- 8) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 5cm od żarówki;
- 9) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- 10) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;
- 11) składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;

- 12) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
- 13) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 15) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;
- 16) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
- a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 - e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej (butli);

HARMONOGRAM OBOWIAZKOWYCH CZYNNOŚCI DLA OBIEKTU

RODZAJ PRZEGLĄDU/ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNEJ	CZASOOKRES WYKONANIA	PODSTAWA PRAWNA
Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych	Co najmniej raz na 3 miesiące	§ 34 ust. 1 pkt 2 ⁽²⁾
Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych	co najmniej 1 raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych	§ 34 ust. 2 ⁽²⁾
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic • gaśnice • przeciwpożarowy wyłącznik prądu • hydranty wewnętrzne • oświetlenie ewakuacyjne	W okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta – nie rzadziej niż 1 raz w roku	§ 3 ust. 2 i 3 ⁽²⁾
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Co najmniej raz na 2 lata a także po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu mającej wpływ na zmianę warunków ochrony p-poż.	§ 6 ust. 7 ⁽²⁾
Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych) - wykonuje uprawniony kominiarz	Co najmniej 1 raz w roku.	art. 62 ust. 1 ustawy ⁽¹⁾

Kontrola stanu technicznego 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,	Co najmniej 1 raz w roku	art. 62 ust. 1 ustawy ⁽¹⁾
Dokonać okresowego badania instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.	Raz na 5 lat	art. 62 ust. 1 ustawy ⁽¹⁾

1. ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji⁽¹⁾ z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109, poz. 719)

DZIAŁ 8

PLANY EWAKUACYJNE

Na kolejnych stronach znajdują się plany ewakuacyjne:

1. Plan sytuacyjny
2. Plan ewakuacji piwnicy
3. Plan ewakuacji parteru
4. Plan ewakuacji I piętra